

Организация Сервис Плюс Номер договора 630
 Адрес Митинский пр. д. 7 Телефон
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.20 Номер теплосчетчика 307607
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.25 - 250.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.25 - 250.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.01.2019 по 21.02.2019

Дата	Q ккал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	тип	P1 атм	P2 атм	Нераб. тп	Работа тп	
22.01.19	28.278	1384.75	1396.35	-11.60	77.8	57.2	20.6	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
23.01.19	28.607	1338.29	1349.39	-11.10	78.5	56.9	21.5	0.0	0.0	7.9	0.00	24.00	
24.01.19	29.719	1337.81	1348.82	-11.01	80.1	57.8	22.4	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
25.01.19	27.028	1338.37	1349.48	-11.12	75.9	55.5	20.4	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
26.01.19	27.632	1336.70	1347.83	-11.13	76.7	55.9	20.8	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
27.01.19	24.787	1337.82	1348.94	-11.13	72.6	53.9	18.7	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
28.01.19	24.280	1387.30	1398.98	-11.65	71.3	53.7	17.7	0.0	0.0	7.6	0.00	24.00	
29.01.19	21.453	1387.16	1398.88	-11.72	66.8	51.2	15.6	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
30.01.19	19.792	1387.68	1399.47	-11.79	64.0	49.3	14.4	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
31.01.19	17.617	1387.41	1399.28	-11.88	60.5	47.6	12.9	0.0	0.1	7.6	0.00	24.00	
01.02.19	18.432	1386.19	1398.09	-11.90	61.8	48.4	13.5	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
02.02.19	19.485	1337.65	1348.94	-11.29	63.9	49.2	14.7	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
03.02.19	19.152	1337.11	1348.58	-11.47	63.5	49.0	14.5	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
04.02.19	14.500	1337.41	1348.89	-11.48	56.2	44.9	11.3	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
05.02.19	15.295	1337.38	1348.84	-11.46	56.7	45.1	11.6	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
06.02.19	17.028	1339.10	1350.54	-11.44	58.9	47.0	12.9	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
07.02.19	17.534	1390.94	1402.90	-11.96	60.4	47.6	12.8	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
08.02.19	16.723	1402.28	1414.32	-12.04	58.9	46.8	12.1	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
09.02.19	17.234	1402.37	1414.47	-12.11	59.7	47.3	12.5	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
10.02.19	19.112	1403.06	1415.07	-12.02	62.9	49.1	13.8	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
11.02.19	19.267	1401.40	1413.32	-11.92	63.5	49.6	13.9	0.0	0.1	7.9	0.00	24.00	
12.02.19	17.035	1350.06	1361.61	-11.55	60.1	47.3	12.8	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
13.02.19	15.809	1350.20	1361.70	-11.50	57.8	46.0	11.8	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
14.02.19	18.237	1350.63	1362.18	-11.55	62.3	48.6	13.7	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
15.02.19	15.958	1350.50	1362.12	-11.62	58.2	46.2	12.0	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
16.02.19	14.005	1352.36	1363.83	-11.47	54.7	44.1	10.5	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
17.02.19	14.369	1405.41	1417.55	-12.14	55.1	44.7	10.4	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
18.02.19	17.928	1403.94	1416.80	-12.86	61.4	48.5	12.9	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
19.02.19	19.362	1403.49	1416.66	-13.17	64.1	50.2	14.0	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
20.02.19	15.761	1404.58	1417.44	-12.88	57.8	46.5	11.4	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
21.02.19	16.490	1402.88	1415.28	-12.40	58.9	47.0	11.9	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
Итого	608.406	2472.22	2836.57	364.35	63.9	46.4	14.5	0.0	0.1	7.8	0.00	744.00	0.00

Показания интeрфaкcа КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	тп
21.02.19	24:00	3047.368	71123.97	71728.30	1247.98
22.01.19	00:00	439.462	28651.75	28891.74	503.98
Итого		608.406	2472.22	2836.57	744.00

Отчетный 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (Z) 0.000 час.
 Период t2+t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (G) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента Сервис Плюс Представитель теплоснабжающей организации

